



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH  
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.plCERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE  
CE CERTIFICATE OF CONFORMITYnr CE/016/21  
No. CE/016/21Dostawca: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3  
Supplier: 56-416 Twardogóra, Poland  
(Name and address)Producent: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3  
Manufacturer: 56-416 Twardogóra, Poland  
(Name and address)Nazwa wyrobu: Rozłącznik izolacyjny  
Name of the product: Switch-disconnectorTyp (model): ŁK32R  
Type (model):Dane techniczne:  $U_i$ : 690 V;  $U_{imp}$ : 6 kV; 50/60 Hz;  
Technical data:  $I_{the}$ : 32 A;  $I_{cw}$ : 1 kA, 1 s;  $I_{cm}$ : 1,4 kA;

Kategoria użytkownika Utilization category	$U_e/I_e$		
AC-21A	230 V/32 A	400 V/32 A	690 V/32 A
AC-23A, AC-3	230 V/32 A	400 V/28 A	690 V/16 A
AC-4	230 V/20 A	400 V/20 A	690 V/8 A

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanych(-ej):  
Aforesaid product complies with the requirements of the harmonized standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-3:2009+A2:2015-11 (EN 60947-3:2009+A1:2012+A2:2015) PN-EN 60947-1:2010+A1:2011+A2:2014-12 (EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014)	LA-20.119/20.079	SEP - BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:  
Compliance with the requirements of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essentials requirements specified in:

- Dyrektywie LVD 2014/35/UE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 2016-06-02, Dz. U. z 2016-06-08 poz. 806)
- LVD Directive 2014/35/EU (implemented into Polish law by MR decree of 2016-06-02, OJ 2016-06-08, item 806);

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania CE.

accomplishing mandatory terms of CE marking.

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Ponadto, znakowanie CE powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie z postanowieniami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

Moreover, CE marking shall be affixed on the products after technical documentation was prepared and EC declaration of conformity was issued, according to the aforesaid directive(s) (decree) regulations.

Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z zasadniczymi wymaganiami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

This certificate is valid until the date of cessation of presumption of conformity of the aforesaid harmonized standard(s) under the aforesaid directive(s) (decree/act).

Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body ManagerA. Rybski  
Andrzej Rybski

Warszawa, 2021-05-19

**Informacje dodatkowe:**

*Additional information:*

<b>Sposób mocowania:</b> <i>Mounting:</i>	<b>Oznaczenie</b> <i>Marking</i>
<b>Do pulpitu</b> <i>Front mounted</i>	ŁK32R P
<b>Do bazy</b> <i>Base mounted</i>	ŁK32R B
<b>Na szynę</b> <i>Rail mounted</i>	ŁK32R S
<b>W obudowie</b> <i>In enclosure</i>	ŁK32R OB2, ŁK32R OB3, ŁK32R OB4

<b>Stopień ochrony:</b> <i>Degree of protection:</i>	IP65	<b>w obudowie OB2, OB3, OB4;</b> <b>część czołowa rozłącznika bez obudowy.</b> <i>in enclosure OB2, OB3, OB4;</i> <i>switch front without enclosure.</i>
---	------	---

NC-A 21.139

**Nr rej. S-A-20-079**

*Reg. No. S-A-20-079*

**Rozdzielnik:**

*Copy to:*

1. Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra, Poland
2. NC