

## Instalační souprava ZI se spínačem 0-I




IP44

IP67


### Popis výrobku

Instalační soupravy ZI vybavené spínači 0-I v krytu se stupněm krytí IP44 lub IP67, vybavené 1, 2, lub 3 zásuvky. Instalační soupravy ZI se mezi sebou liší druhem a proudovou velikostí zásuvek. Instalační soupravy ZI s hlavní 16A zásuvkou jsou vybaveny spínačem LK16R funkci 0-I. Soupravy ZI se zásuvkou 32A jsou vybaveny spínačem LK32R. Instalační soupravy ZI splňují požadavky norem: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

### Elektrické schéma



### Rozměry



### Složení objednáčíchó kódu

 ZI 

Č. provedení sestavy

02\R111, 12\R111, 02\R211, 12\R211  
 02\R571, 12\R571, 03\R111, 03\R211  
 03\R581, 04\R111, 04\R211, 04\R511  
 02\R341, 12\R341, 02\R441, 12\R441  
 05\R341, 05\R342, 05\R441, 05\R442

Stupeň krytí **IP67** mají verze: ZI12\R111, ZI12\R211, ZI12\R571, ZI12\R341, ZI12\R441.

V provedeních: ZI05\R341, ZI05\R342, ZI05\R441, ZI05\R442 je boční zásuvka jištěna tavnou pojistkou WTA 10A/250V zkratová odolnost pojistkové vložky 1500 A.

Provedení ZI01 jsou vybavena gumovou vývodkou, ostatní metrickou vývodkou.


### Technické data

Jmenovité izolační napětí $U_i$	500 V
Prąd znamionowy zestawu $I_{nA}$	max 32 A
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovité napětí spínací $U_e$	230/400 V
Jmenovité impulzní napětí $U_{imp}$	6 kV
Průřez připojovacích vodičů	2,5...4 mm <sup>2</sup>
Stupeň ochrany	IP44; IP67
Stupeň ochrany	II
Druh vývodek	M25x1,5


## Prvky souprav



2P+PE 16A




3P+PE 16A




3P+N+PE 16A



3P+PE 32A



3P+N+PE 32A



2P+PE 16A boční zásuvka




2P+PE 16A boční zásuvka  
tavná skleněná pojistka  
WTA 10A/250V



Spínač 0-I


## Rozmístění kontaktů zásuvek

2P+PE 16 A, 230V



IP44


3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V



IP44

IP67

3P+N+PE 16 A 400V, 32 A 400V




IP44




IP67

2P+PE 16 A 230V boční zásuvka




IP44


## Provedení




ZI02\R111




ZI12\R111




ZI02\R211




ZI12\R211




ZI02\R571




ZI12\R571




ZI03\R111




ZI03\R211




ZI03\R581




ZI04\R111




ZI04\R211




ZI04\R511




ZI02\R341




ZI12\R341




ZI02\R441




ZI12\R441




ZI05\R341



ZI05\R342



ZI05\R441



ZI05\R442